ЈП КОМУНАЛАЦ
ул.Војводе Мишића 50
18300 Пирот
ПИБ 100185131
Бр.ЈН-16/2015/4-2
Датум: 10.07.2015.год.

ПИТАЊЕ ПОТЕНЦИЈАЛНОГ ПОНУЂАЧА:

Poštovani,
u okviru javne nabavke male vrednosti dobara , broj nabavke JN -16/2015 od 08.07.2015.god. za nabavku podnih ploča od peščara imamo pitanje:

Da li se mogu isporučiti kamene ploče debljine od 40mm do 80mm?

Pojašnjenje:

- Prema specifikaciji datoj u javnoj nabavci tražena debljina kamenih ploča je 5cm tolerancija ± 10%, što bi značilo da debljina ploča mora biti od 45 do 55mm
-Na osnovu traženih dimenzija ploča 30x30cm i načina polaganja u sloju peska, minimalna debljina ploča od 40mm bi imala tražene karakteristike za intenzivni pešački saobraćaj
-Kako je tražena vrsta kamena peščara promenjive debljine u fazi eksploatacije ploče variraju od 20do 80mm, izdvajanjem tražene debljine znatno povećava količinu eksploatisane mase kao i cenu finalnog proizvoda (mogućnost prekoračenja cene nabavke male vrednosti)

Unapred hvala

ОДГОВОР:

Наручилац дозвољава испоруку камених плоча дебљине 40mm до 80mm, и у складу са тим извршиће измену конкурсне документације и у свему осталом поступити у складу са чланом 63. Закона о јавним набавкама.

Комисија за јавну набавку
Цветковић Марина